



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0654/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Indywidualne Stacje Mieszkaniowe ISM Thermic typu WS B 1000, WS S 1000, TS B 1000, TS S 1000, TES S 1000, TS M 200, WS M 100, WS M 200**

Zawierający / containing: lutowany wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, orurowanie, zawory regulacyjne, kryzę dławiącą zimnej wody, filtry siatkowe wody i czynnika grzewczego, odpowietrzniki i inne elementy konstrukcyjne według deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: przepływowego podgrzewania ciepłej wody i rozdziału ciepła w centralnym ogrzewaniu i budownictwie jednorodzinym, wielorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony do profesjonalnego montażu.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility of the product.

Wytwórca / producer:

DELTA SYSTEMTECHNIK GmbH

D-29227 Celle

Heineckes Feld 9, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

THERMIC Jędrzej Cierkosz

64-100 Leszno

ul. Dożynkowa 35A/7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.06.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.06.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca 2020

The date of issue of the certificate: 10th June 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jankiewicz

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349